
至西安
国道G327
厂外运煤皮带路径
至庆阳、宁县
厂外输水管线路径
运煤运灰道路
饲料厂
供热站
至平凉、固原
早胜镇厂址
110KV变电站
徐家屯古墓区
进场道路
早胜镇
国道G211
至正宁



厂址技术经济指标表

序号	项目		单位	数量(2X660MW) 早胜镇厂址	备注
1	厂址总用地面积		hm²	35.69	
1.1	厂区用地		hm²	32.87	
1.2	厂外公路用地		hm²	2.82	
1.3	贮灰场用地		hm²	/	利用园区 统一渣场
1.4	厂外工程管线用地		hm²	/	
1.5	施工区用地		hm²	17	租用
1.6	施工生活区用地		hm²	5	租用
1.7	边坡用地		hm²	0	
1.8	厂外输煤用地		hm²	/	征地
1.9	铁路专用线用地		hm²	/	
2	铁路运输和检斤设备	铁路机车	台	/	
		专用车辆	辆	/	
		电子轨道衡	台	/	
3	厂外道路路线长度		km	4	进厂、运灰
4	汽车运输和检斤设备	生产用汽车	台	/	
		汽车衡	台	/	
5	厂外供排水管线长度	供水管	km	13	
		排水管(沟)	km	0.1	
6	厂址土石方工程总量	挖方	万m³	10	
		填方	万m³	15	
6.1	厂区土石方工程量	挖方	万m³	7	基槽余土5万方
		填方	万m³	12	
6.2	铁路专用线土石方工程量	挖方	万m³	/	
		填方	万m³	/	
6.3	厂外道路土石方工程量	挖方	万m³	0.3	
		填方	万m³	0.3	
6.4	贮灰场灰坝土石方工程量	挖方	万m³	/	
		填方	万m³	/	
6.5	施工区及施工生活区土石方工程量	挖方	万m³	5	
		填方	万m³	5	
6.6	其它土石方工程量	挖方	万m³	/	
		填方	万m³	/	

说明：

1.本图采用2000国家大地坐标系。

2.本图采用1985国家高程基准，等高距1.0m。

版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注
0	2024.01						

Nwepdi
西北电力设计院

版权所有(C)　仅限本项目使用
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘能化庆阳电厂（2×660MW机组）工程 工程　可研 设计阶段

全厂总体规划图

单位 m　比例 1:4000　图号 F22341K-A01-03　第 1 张 共 1 张　版本 0