



说明：
由于本工程缺少系统阻抗资料，根据我院系统专业提供的资料“电厂330kV母线短路水平按63kA考虑”，
由此反算出系统阻抗值。

0	2024/07/11							
版本	日期	制图	设计	校核	审核	批准	备注	
 Nwepdi 西北电力设计院			甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目			工程	初步	设计阶段
			短路电流计算接线图					
			版权所有(C) 仅限本项目使用 西北电力设计院对侵权者保留追索权					
单位	mm	比例	1:1	图号	F23341C-D01-04		第01张 共01张	版本 0