












工程设计综合资质甲级证书编号: A161000660



7	电动单梁悬挂式起重机	G=3T H=6m LK=8m N=4.5+2x0.8+2x0.4KW	2	
6	电动单梁悬挂式起重机	G=5T H=6m LK=8m N=7.5+2x0.8+2x0.4KW	2	
5	储气罐	V=25m ³	2	除尘用
4	储气罐	V=75m ³	2	仪用
3	储气罐	V=25m ³	2	厂用
2	鼓风外加热吸附式干燥器	Q=65Nm ³ /min P=0.8MPa N=32kW 380V	8	气量暂定
1	螺杆空压机	Q=60Nm ³ /min P=0.8MPa N=350KW 6kV	8	气量暂定
编号	名称	型号及规范	数量	备注

设备明细表									
0	2024-07-09								
版本	日期	制图	设计	校核	审核		批准	备注	
<div><div>Nwepdi 西北电力设计院</div></div>		甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目				工程	初步	设计阶段	
		全厂压缩空气系统图							
		版权所有(C) 仅限本项目使用 西北电力设计院对侵权者保留追究权							
单位	mm	比例	1:1	图号	F23341C-C01-04		第01张 共01张	版本	0

			污水管
			快速排污阀
	手动阀门		输灰压缩空气管
	止回阀		堵头
	电动阀门		水管
	大小头		仪用压缩空气管
符 号	名 称	符 号	名 称
图形符号表			