



2	电 动 葫 芦	G=1t H=6m 380V	1	
1	灰库气化风机	Q=16m³/min P=98KPa	4	
编号	名 称	型 号 及 规 范	数 量	备 注

设 备 明 细 表

0	2024-07-09							
版本	日 期	制 图	设 计	校 核	审 核	批 准	备 注	



版权所有(C) 仅限本项目使用  
西北电力设计院对侵权者保留追索权

甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工 程 初 步 设计阶段

灰库气化风机房设备及管道布置图

单 位	mm	比 例	1:100	图 号	F23341C-C01-10	第 01 张 共 01 张	版 本	0
-----	----	-----	-------	-----	----------------	---------------	-----	---

工程设计综合资质甲级证书编号:A161000660