

编 号	名 称	数 量	备 注
1.1'	单元机组DCS工程师站	1x2	随DCS供货
2.2'	单元机组DCS历史站	1x2	随DCS供货
40.40'	单元机组DCS电源柜	1x2	随DCS供货
41.41'	单元机组DCS电源柜	1x2	随DCS供货
42.42'	单元机组锅炉MFT机柜	1x2	随DCS供货
43.43'	单元机组DCS机柜	38x2	随DCS供货
44.44'	单元机组汽机DEH机柜	4x2	随DEH供货
45.45'	单元机组汽机ETS机柜	1x2	随ETS供货
46.46'	单元机组汽机TSI机柜	1x2	随TSI供货
47.47'	单元机组给水泵汽机MEH/METS机柜	1x2	随MEH供货
48.48'	单元机组给水泵汽机MTS机柜	1x2	随MTS供货
49.49'	单元机组电气DCS机柜	8x2	随MTS供货
50	公用DCS电源柜	1	随DCS供货
51	公用DCS网络机柜	1	随DCS供货
52	公用DCS机柜	2	随DCS供货
53	公用电气DCS机柜	2	随DCS供货
54	辅网DCS电源柜	1	随DCS供货
55	辅网DCS网络机柜	1	随DCS供货
56.56'	热控电源柜	6x2	
57.57'	火检放大器柜	1x2	
58.58'	锅炉炉管泄漏检测柜	1x2	
59.59'	锅炉声波测速系统控制柜	1x2	
60.60'	智慧电厂服务器机柜	2x2	
61.61'	智慧电厂优化控制系统机柜	2x2	
62	闭路电视机柜	1	
63	门禁系统机柜	1	
64	安防系统机柜	1	
65	火灾报警及消防系统盘	2	
70.70'	发变组保护屏	5x2	电气
71.71'	发变组变送器屏	1x2	电气
72.72'	发变组电度表屏	1x2	电气
73.73'	发变组同期装置屏	1x2	电气
74.74'	发变组故障录波屏	1x2	电气
75.75'	厂用快切屏	1x2	电气
76.76'	机组对时扩展柜	1x2	电气
77.77'	发电机抗振保护柜	2x2	电气
78.78'	保护及故障信息采集柜	1x2	电气
79.79'	发变组测控柜	1x2	电气
80.80'	NCS网络设备柜	1x2	电气
81.81'	AGC/AVC控制屏	1x2	电气
82.82'	同步相量机组测量屏	1x2	电气
83.83'	运动脱硫脱硝信息采集屏	1x2	电气
84.84'	ECMS智能设备通讯管理机屏	1x2	电气
85.85'	ECMS网关机柜	1	电气
86.86'	发电机在线监测屏	1	电气
87.87'	变压器在线监测屏	1	电气
88.88'	机组轴系扭振监测分析柜	1	电气
89.89'	汽机侧数字电厂服务器柜	1	电气
99	备用		

1. 图中编号中不带“,”的设备为#1机组和全厂公用的设备,编号中带“,”的设备为#2机组设备。
电气盘柜尺寸仅为示意,以电气专业实际招标尺寸为准。

2. 两台机组盘柜布置为径向布置,双线的一侧表示盘柜正面。

[illegible]