


注：
1. 三座灰库为两台炉公用？
2. 设备表中为二台炉的设备？

8	电动葫芦	G=2t Hk=30m	1	灰库顶 带起吊架
7	气化槽	B=175mm	300m	
6	灰库气化风电加热器	t=150℃	3	
5	干灰装载机	Q=200t/h 380V	配给料机及干灰阀	4
4	湿式搅拌机	Q=200t/h 380V	配给料机及干灰阀	5
3	真空压力释放阀	ø500,-800Pa~+2000Pa	3	
2	储气罐	V=4m³	1	
1	排气过滤器	自动脉冲反吹型布袋过滤器 S=150㎡ n=99.9%	3	
编号	名称	型号及规范	数量	备注

设备明细表					
0	2024-07-09				
版本	日期	制图	设计	审核	批准
 西北电力设计 版权所有 © 仅限本项目使用 西北电力设计院版权所有 侵权必究		甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目 工程 预初步 设计阶段			
		灰库平面布置图			
		单位	m	比例	1:100
图号	F23341C-001-07		第01张	共01张	版本 0