



网控继电器室平面图

编号	名 称	型 式	数 量	备 注
		高×宽×深 (mm)		
1P	网控110V直流公用充电屏	2260×800×600	1	
2P	网控110V直流充电机屏1	2260×800×600	1	
3P	网控110V直流馈线屏1	2260×800×600	1	
4P	网控110V直流馈线屏2	2260×800×600	1	
5P	网控110V直流联络屏	2260×800×600	1	
6P	网控110V直流馈线屏3	2260×800×600	1	
7P	网控110V直流馈线屏4	2260×800×600	1	
8P	网控110V直流充电机屏2	2260×800×600	1	
9P	试验电源屏	2260×800×600	1	
10-13P	330kV线路保护柜	2260×800×600	4	
13-14P	保护通信接口柜	2260×800×600	2	
15-22P	330kV断路器保护柜	2260×800×600	8	
23-25P	330kV断路器串测控屏	2260×800×600	3	
26-27P	330kV线路测控屏	2260×800×600	2	
28P	330kV母线及公用测控屏	2260×800×600	1	
29-32P	330kV母线保护柜	2260×800×600	4	
33P	保护及故障信息管理系统子站主机柜	2260×800×600	1	
34P	系统故障录波器屏	2260×800×600	1	
35P	电能量处理器屏	2260×800×600	1	
36P	关口电能表屏	2260×800×600	1	
37-38P	失步解列柜	2260×800×600	2	
39P	网络通讯柜	2260×800×600	1	
40P	卫星时间同步系统时钟主机屏	2260×800×600	1	
41P	同步相量线路采集屏	2260×800×600	1	
42P	间隔层网络设备柜	2260×800×600	1	
43P	烟气监测子站主机柜	2260×800×600	1	
44P	远动主机柜	2260×800×600	1	
45P	AGC/AVC上位机屏	2260×800×600	1	
46-47P	调度数据网屏	2260×800×600	2	
48P	网络安全监测屏	2260×800×600	1	
49P	二次安全防护屏	2260×800×600	1	
50P	GIS在线监测主控柜	2260×800×600	1	
51-52P	安全稳定控制柜	2260×800×600	2	
53-72P	备用	2260×800×600	20	
③	UPS馈线柜	2260×900×800	2	
②	UPS主机柜	2260×1000×800	2	
①	UPS旁路隔离稳压柜	2260×800×800	2	
□~□	网控MCC屏	2260×1000×800	4	

[illegible]

工程设计综合资质甲级证书编号: A161000660