

万钟（西安）咨询有限责任公司询价邀请函

询价公函【2025】2号

庆阳市雨污水管道项目材料询价公告

一、询价内容

雨污水管道材料明细及技术参数：详见公告附件“报价清单”。

二、技术要求

（一）井盖类材料技术要求

1. 五防井盖（ $\Phi 800$ ）

（1）标准要求：符合《GB/T 23858-2009》标准，分为 D400 级和 B125 级两种。

（2）材质：球墨铸铁材料，并具备防盗、防坠落、防位移、防跳、防响功能。

2. 检查井盖（ $\Phi 700$ ）

（1）标准要求：符合《GB/T 23858-2009》D400 级标准。

（2）材质：球墨铸铁材料。

（二）管材类技术要求

钢带增强聚乙烯双壁波纹管（HDPE DN400/DN600）

1. 标准要求：符合《GB/T 19472.2-2017》《CJ/T 225-2011》标准，环刚度 $\geq 12.5\text{kN/m}^2$ （SN12.5）。

2. 接口工艺：热收缩带接口，要求密封严密，抗渗漏性能符合《GB/T 19472.2-2017》要求。

三、报价要求

生产企业的报价文件应包含但不限于：报价清单、营业执照、资质、企业简介、宣传册等，以上内容均需加盖企业公章。

四、报价范围

1. 报价应涵盖排水管网及防涝设施的材料费、包装费、运输费、保险费、售前、售中、售后服务费等各项费用。

2. 本次报价为不含税单价。

五、递交报价文件时间及方式

1. 递交时间：2025 年 4 月 11 日 23 时 59 分（北京时间，逾期不受理）。

2. 递交方式：本项目不需要递交纸质版文件，仅提供电子版 PDF 格式文件，发送至 1950581648@qq.com 邮箱。

六、询价单位联系人及地址

询价单位：万钟（西安）咨询有限责任公司

联系人：刘经理 17393453991

地址：陕西省西安市高新区丈八一路 1 号汇鑫中心 A 座 1403 室 T0785

万钟（西安）咨询有限责任公司

2025 年 4 月 8 日



附件：报价清单

雨污水管道材料报价清单

序号	名称及规格	单位	规格、尺寸	市场价 (不含税)	特征描述	备注
1	五防井盖 (Φ800)	套	Φ800		D400 级 GB/T 23858-2009	主材价
2	检查井盖 (Φ700)	套	Φ700		D400 级 GB/T 23858-2009	主材价
3	五防井盖 (Φ800)	套	Φ800		B125 级 GB/T 23858-2009	主材价
4	钢带增强聚乙烯双壁波纹管 (HDPE DN400)	m	HDPE DN400		SN=12.5, 热收 缩带接口。	主材价
5	钢带增强聚乙烯双壁波纹管 (HDPE DN600)	m	HDPE DN600		SN=12.5, 热收 缩带接口。	主材价

注：报价单位应严格按照本询价文件中提供的报价清单进行报价，未按照报价要求报价的，将按无效报价处理。

报价单位名称： (单位公章)

法定代表人或其委托代理人： (签字)

日期： 年 月 日