

关于“古浪天佑风力发电有限责任公司古浪 5 万千瓦风电项目”进行社会稳定风险评估的公示

为充分了解社会各界对“古浪天佑风力发电有限责任公司古浪 5 万千瓦风电项目”社会稳定风险的意见和诉求，加强公众参与，准确识别社会稳定风险因素，切实从源头上制定风险防范和化解措施。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发〔2021〕11号）、国家发展和改革委员会印发《关于重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492号）、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅印发《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的若干措施》（甘办发〔2021〕33号）、甘肃省发展和改革委员会印发《关于固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》（甘发改投资〔2013〕1998号）、甘肃省社会稳定风险评估工作领导小组办公室《关于规范社会稳定风险评估报告和报备工作的通知》（甘稳评办发〔2015〕2号）和《武威市第三方社会稳定风险评估机构培育管理办法》等文件政策规定要求，依照重大事项社会稳定风险评估工作规范化程序的要求，围绕合法性、合理性、可行性和可控性等内容，古浪天佑风力发电有限责任公司委托甘肃启旭工程咨询有限公司对“古浪天佑风力发电有限责任公司古浪 5 万千瓦风电项目”进行社会稳定风险评估工作，现将项目基本情况向社会进行公示。

一、项目概况

（1）项目名称：古浪天佑风力发电有限责任公司古浪 5 万千瓦风电项目

(2) 项目性质：新建

(3) 项目建设单位：古浪天佑风力发电有限责任公司

(4) 项目建设期限：项目工期 12 个月，2025 年 9 月-2026 年 8 月

(5) 项目建设地点：武威市古浪县干城乡

(6) 主要内容：风电场本期工程拟推荐方案为安装 8 台单机容量 6.25MW 风电机组。配套选用 8 台箱式变进行升压，风力发电机与箱式变的接线方式采用一机一变的单元接线方式。箱式变采用国产华式箱变，容量为 6500kVA，均布置在距离风力发电机组约 15m 的地方。风电机组-箱式变电站组采用多机组联合单元接线方式，每回集电线路共并接 4 组风电机组-箱式变电站组；全场以 2 回 35kV 线路接入 1 座新建 110kV 升压站；集电线路采用“架空线路为主、电缆线路为辅”的接线方式。本工程新建 1 座升压站，安装 1 台 63MVA 的主变压器，35kV 侧采用单母线接线方式，110kV 系统侧采用线变组接线方式。

(7) 建设投资及资金来源：工程静态总投资 24940.99 万元，工程动态总投资 25255.25 万元，单位千瓦静态投资 4988 元/kW，单位千瓦动态投资 5051 元/kW。资金来源为资本金占总投资的 30%，银行贷款占 70%。

(8) 项目建设必要性：风能被誉为二十一世纪最有开发价值的绿色环保新能源之一。随着经济水平的不断提高，人类对环境的保护意识逐渐增强，人们更注重生存质量，开发绿色环保新能源成为能源产业发展方向，作为绿色环保新能源之一的风力发电场的开发建设是十分必要的。同时风电的开发，特别是风电设备的国产化能拉动和促

进机械、电器、制造业、服务业及相关产业的快速发展。通过“市场换技术”的合作方式，可以获得国外风电现代化技术，提升风电设备的制造水平和生产能力。

本项目的建设符合可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现。项目建成后，每年可为电网提供清洁电能外，每年还可减少大量的灰渣及烟尘排放，节约用水，并减少相应的废水排放，节能减排效益显著。

二、项目风险调查的内容和范围

风险调查的对象为项目建设及运行期间引发的社会稳定风险，即项目主体在执行项目建设和运营的过程中给人民群众的生产、生活、财产及生态环境等与其切实利益相关的各个方面造成的负面影响和损失的可能性。

三、项目社会稳定关注重点分析

根据对调查资料的统计分析，“古浪天佑风力发电有限责任公司古浪5万千瓦风电项目”社会稳定重点关注的内容如下：

（1）项目前期设计方案、采购等影响。

（2）施工安全影响。主要关注在项目实施过程中人员的安全影响，依据《劳动法》的相关规定，不拖欠农民工工资，高危人员购工伤保险。

（3）项目管理影响。主要关注设计方案的可行性、合法、合理和安全性的影响，以及项目实施过程中工程质量风险影响问题，加强劳务分包管理，杜绝转包和挂靠现象。

（4）资金筹措问题。主要关注是否有充足的资金来保证项目按时保质保量完工。

四、征求公众意见的形式

公示期间，公众如对“古浪天佑风力发电有限责任公司古浪 5 万千瓦风电项目”社会稳定风险有任何意见建议，可通过电话方式向项目建设单位古浪天佑风力发电有限责任公司及第三方稳评公司甘肃启旭工程咨询有限公司反映情况。反映情况须客观真实，以单位名义反映情况的材料须加盖单位公章，以个人名义反映情况的材料应提供有效的联系方式。

五、公示周期

2025 年 5 月 26 日-2025 年 6 月 1 日。

六、联系方式

建设单位：古浪天佑风力发电有限责任公司

联系人：肖延飞

联系电话：13830730332

社会稳定风险评估单位：甘肃启旭工程咨询有限公司

联系人：刘祺

联系电话：13399350863

特此公示！

古浪天佑风力发电有限责任公司

甘肃启旭工程咨询有限公司

2025 年 5 月 26 日