

**甘肃浙能陇信风力发电有限公司民勤红沙岗
10 万千瓦风电项目 110 千伏送出线路工程
社会稳定风险评估
公众参与公示**

一、项目基本情况

项目名称:甘肃浙能陇信风力发电有限公司民勤红沙岗 10 万千瓦风电项目 110 千伏送出线路工程项目建设内容:本次送出线路分为两部分:

浙能 110kV 升压站-公航旅 110kV 升压站外送线路,线路由浙能 110kV 升压站引出,跨越 X766 县道后依次经过张家坑、淘家井、富家井后向北接入公航旅 110kV 升压站线路长 30.29 公里,单回路架设,导线采用 1XJL1/G1A-240/40 型钢芯铝绞线,地线一根采用 JLB20A-80 型铝包钢绞线、一根采用 24 芯 OPGW 光缆。全线共计使用铁塔 99 基,其中双回路终端 1 基,单回路耐张塔 18 基,单回路直线塔 80 基。

公航旅 110kV 升压站-330kV 年华变外送线路,线路由公航旅 110kV 升压站引出后经过咸水滩、黑山关后向东经过黑柴照子,最终向北汇入 330kV 年华变。线路长 29.86 公里,采用单回水平双分裂架设,导线采用 2XJL1/G1A-240/40 型钢芯铝绞线,地线一根采用 JLB20A-80 型铝包钢绞线、一根采用 24 芯 OPGW 光缆。全线共计使用铁塔 105 基,其中双回路终端 1 基,单回路耐张塔 21 基,单回路直线塔 83 基。

项目投资:

输变电工程总汇总表

金额单位:万元

序号	项目名称	总投资	
		合计	单位投资

一	输电线路工程		
1	甘肃浙能陇信风力发电有限公司民勤县红沙岗10万千瓦风电项目110千伏送出线路工程（浙能-公航旅）	2096	69.2
2	甘肃浙能陇信风力发电有限公司民勤县红沙岗10万千瓦风电项目110千伏送出线路工程（公航旅-年华变变）	2501	83.76
	合计	4597	

二、征求意见形式

甘肃浙能陇信风力发电有限公司委托甘肃鑫缘工程咨询有限公司对甘肃浙能陇信风力发电有限公司民勤红沙岗10万千瓦风电项目110千伏送出线路工程开展社会稳定风险评估工作。

意见调查方式：入户走访，召开利益群体座谈会，并填写社会稳定风险评估走访记录表和甘肃浙能陇信风力发电有限公司民勤红沙岗10万千瓦风电项目110千伏送出线路工程征求意见建议登记表。

意见反馈方式：通过信函、电话、邮件等方式向第三方评估机构反馈，对你的意见或建议，我们将根据实际情况，在稳评工作中予以研究和分析。

公示期限：2025年7月10日—2025年7月17日。

联系方式：17739835823 872571716@qq.com

联系地点：兰州市安宁区富强路157号银滩商业广场怡园小区综合楼三层

