

关于对“甘肃省电力投资集团有限公司民勤 100 万千瓦风光电一体化项目”进行社会稳定风险评估的公示

为充分了解社会各界对“甘肃省电力投资集团有限公司民勤 100 万千瓦风光电一体化项目”社会稳定风险的意见和诉求，加强公众参与，准确识别社会稳定风险因素，切实从源头上制定风险防范和化解措施。根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的意见》（中办发〔2021〕11 号）、国家发展和改革委员会印发《关于重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法》（发改投资〔2012〕2492 号）、中共甘肃省委办公厅、甘肃省人民政府办公厅印发《关于加强新形势下重大决策社会稳定风险评估机制建设的若干措施》（甘办发〔2021〕33 号）、甘肃省发展和改革委员会印发《关于固定资产投资项目社会稳定风险评估办法》（甘发改投资〔2013〕1998 号）、《关于规范社会稳定风险评估报告和报备工作的通知》（甘稳评办发〔2015〕2 号）和《武威市第三方社会稳定风险评估机构培育管理办法》等文件政策规定要求，依照重大事项社会稳定风险评估工作规范化程序的要求，围绕合法性合理性可行性和可控性等内容，甘肃电投民勤新能源有限公司委托甘肃文裕达工程咨询有限公司对“甘肃省电力投资集团有限公司民勤 100 万千瓦风光电一体化项目”子项目（330 千伏升压站项目及 330 千伏送出线路工程）编制社会稳定风险评估报告，并对本项目进行社会稳定风险等级评估工作。现将项目基本情况向社会进行公示。

一、项目概况

1、项目名称：甘肃省电力投资集团有限公司民勤 100 万千瓦风光电一体化项目（330 千伏升压站项目、330 千伏送出线路工程）社会稳定风险评估报告

2、项目性质：新建

3、建设单位：甘肃电投民勤新能源有限公司

4、建设地点：项目位于甘肃省武威市民勤县境内。

5、项目建设规模与内容：

330 千伏升压站项目：新建 1 座 330kV 变电站，拟装设 4 台容量 250MVA 的双绕组（带平衡绕组）有载调压变压器及动态无功补偿装置、330kV GIS 配电装置、35kV

预制舱等，配置两台 50Mvar 调相机，配套建设办公楼和服务楼及相关辅助设施。

330 千伏送出线路工程：新建线路全长约 70km，单回路架设，新建单回路铁塔 160。

6、工程设计概算及资金来源

330 千伏升压站项目：工程静态投资静态投资 33611.68 万元。

330 千伏送出线路工程：工程估算投资 13250.23 万元。

资金来源：由资本金和银行贷款组成，其中资本金占总投资的 20%，其余为银行贷款。

二、项目风险调查的内容和范围

风险调查的对象为项目建设及运行期间引发的社会稳定风险。即项目主体在执行项目建设和运营的过程中给人民群众的生产、生活、财产及生态环境等与其切身利益相关的各个方面造成的负面影响和损失的可能性。

三、项目风险调查的内容和范围

根据对各类调查资料的统计分析，甘肃省电力投资集团有限公司民勤 100 万千瓦风光电一体化项目社会稳定重点关注因素如下：

- 1、资金筹措和保障风险；
- 2、生态环境影响风险；
- 3、工程安全、质量管理风险；
- 4、农民工劳资纠纷管理风险；
- 5、文明施工管理风险；
- 6、社会环境影响风险。

四、征求公众意见的形式

公示期间，公众如对“甘肃省电力投资集团有限公司民勤 100 万千瓦风光电一体化项目”社会稳定风险有任何意见建议，均可通过电话方式向项目建设单位甘肃电投民勤新能源有限公司及第三方稳评公司甘肃文裕达工程咨询有限公司反映情况。反映情况必须客观真实，以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章，以个人名义反映情况的材料应提供有效的联系方式。

五、公示周期

自 2026 年 7 月 24 日至 2026 年 7 月 30 日。

六、联系方式

- 1、建设单位：甘肃电投民勤新能源有限公司

联系人：赵康

联系电话：18198013332

2、第三方稳评公司：甘肃文裕达工程咨询有限公司

联系人：李腊梅

联系电话：18909352617

特此公示！

甘肃电投民勤新能源有限公司

甘肃文裕达工程咨询有限公司

2026年7月24日